

表4 認定事業所の事故の状況

No.	認定事業所名	認定 年度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	総数 (件)	火災	流出	破損・ その他
1	A	H11	H21.10.22 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化																				1	0	1	0
																							0	0	0	0
2	B	H12	H13.11.1 (流出) 一般取扱所 主原因: 確認不十分	H18.5.31 (流出) 一般取扱所 主原因: 管理不十分	H18.9.27 (流出) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H19.5.28 (流出) 一般取扱所 主原因: 確認不十分																	4	0	4	0
3	C	H13	H14.12.10 (流出) 移送取扱所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H16.4.21 (火災) 製造所 主原因: 確認不十分	H18.6.16 (火災) 製造所 主原因: 故障	H19.4.21 (流出) 一般取扱所 主原因: 確認不十分	H20.4.1 (火災) 製造所 主原因: 操作確認不 十分	H20.4.20 (火災) 製造所 主原因: 誤操作															6	4	2	0
4	D	H13																					0	0	0	0
5	E	H11	H13.10.25 (流出) 屋外タンク 主原因: 確認不十分	H14.8.30 (流出) 移送取扱所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H15.1.20 (火災) 一般取扱所 主原因: 管理不十分	H15.9.30 (火災) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H15.11.1 (破損) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H16.6.18 (流出) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H16.7.25 (火災) 製造所 主原因: 施工不良	H17.8.21 (流出) 移送取扱所 主原因: 確認不十分	H17.8.25 (火災) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H18.2.3 (流出) 移送取扱所 主原因: 確認不十分	H18.7.21 (破損) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H18.8.10 (破損) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H19.9.7 (破損) 移送取扱所 主原因: 地震等災害	H19.9.10 (破損) 屋外タンク 主原因: 不明	H19.9.12 (流出) その他 主原因: 地震等災害	H21.7.27 (火災) 製造所 主原因: 維持管理不 十分	H22.7.11 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化	H22.10.3 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化	H22.10.22 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化	H22.12.10 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化	20	5	10	5
6	F	H12	H13.6.29 (火災) 一般取扱所 主原因: 管理不十分	H17.11.14 (破損) 一般取扱所 主原因: 確認不十分	H18.7.14 (火災) 一般取扱所 主原因: 管理不十分	H19.10.22 (流出) 一般取扱所 主原因: 確認不十分	H22.12.18 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化																5	1	2	2
7	G	H11	H14.11.16 (火災) 製造所 主原因: 誤操作	H16.11.9 (流出) 屋外タンク 主原因: 構造の原因	H19.3.3 (流出) 移送取扱所 主原因: 確認不十分	H19.7.2 (流出) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H20.4.29 (流出) 製造所 主原因: 維持管理不 十分	H20.12.16 (火災) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H21.1.29 (火災) 製造所 主原因: 誤操作	H21.3.14 (流出) 一般取扱所 主原因: 操作確認不 十分													8	3	5	0
8	H	H12	H19.7.10 (火災) 移送取扱所 主原因: 管理不十分	H22.2.4 (火災) 一般取扱所 主原因: 操作確認不 十分																			2	2	0	0
9	I	H21	H21.7.24 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化	H21.8.12 (流出) 屋外タンク 主原因: 施工不良	H21.9.9 (流出) 屋外タンク 主原因: 施工不良	H22.12.3 (その他) 製造所 主原因: 腐食疲労等 劣化																	4	0	3	1
10	J	H14																					0	0	0	0
11	K	H14	H16.10.23 (火災) 一般取扱所 主原因: 施工不良	H20.7.22 (火災) 一般取扱所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H22.10.30 (火災) 一般取扱所 主原因: 維持管理不 十分																		3	3	0	0
12	L	H14	H18.6.8 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化	H19.5.22 (火災) 製造所 主原因: 設計不良	H19.5.30 (流出) 屋外タンク 主原因: 腐食疲労等 劣化	H20.4.9 (火災) 製造所 主原因: 維持管理不 十分	H20.10.8 (流出) 一般取扱所 主原因: 腐食疲労等 劣化	H22.9.18 (破損) 一般取扱所 主原因: 施工不良															6	2	3	1
13	M	H15																					0	0	0	0
14	N	H15																					0	0	0	0
15	O	H16																					0	0	0	0
16	P	H16	H21.6.7 (火災) 一般取扱所 主原因: 維持管理不 十分																				1	1	0	0
17	Q	H17																					0	0	0	0
																							60	21	30	9