

3名以上の死者の発生したホテル火災(昭和55年以降)

資料1-5

出火年月日	出火場所	事業所名	死者数	負傷者数	出火原因	備考
S55.11.20	栃木県藤原町	川治プリンスホテル	45	22	アセチレンガス切断機の火花	※1
S57.2.8	東京都千代田区	ホテルニュージャパン	33	34	たばこ	
S58.2.21	山形県山形市	蔵王観光ホテル	11	2	不明	
S61.2.11	静岡県東伊豆町	大東館	24	0	ガスコンロによる長期加熱	※2
S61.4.21	静岡県河津町	菊水館	3	56	不明	
S63.12.30	大分県別府市	ホテル望海荘	3	1	たばこの火の不始末	
H6.12.21	福島県福島市	若喜旅館本店	5	3	不明	

※1 川治プリンスホテル火災を踏まえ、要綱(昭和56年消防庁次長通知)に基づき、防火基準に適合した防火対象物に「適」マークを表示する表示・公表制度を実施。その後、新宿歌舞伎町雑居ビル火災後の平成15年法改正により、「防火対象物点検・報告制度」が制度化され、要綱に基づく表示・公表制度は廃止。

※2 大東館火災を踏まえ、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアル」を通知(昭和62年消防庁予防課長通知)。

3名以上の死者の発生した火災(ホテル火災を除く) (平成12年度以降)

出火年月日	出火場所	事業所名	死者数	負傷者数	出火原因
H13.9.1	東京都新宿区	明星56ビル (歌舞伎町雑居ビル)	44	3	放火の疑い
H16.12.13	埼玉県さいたま市	ドンキホーテ浦和花月店 (物品店舗)	3	8	放火
H18.1.8	長崎県大村市	やすらぎの里さくら館 (グループホーム)	7	3	マッチ・ライター
H19.1.20	兵庫県宝塚市	ビート (カラオケボックス)	3	5	ガスコンロによる 長期加熱
H19.6.19	東京都渋谷区	シエスパB棟 (温泉施設)	3	8	天然ガスに引火
H20.10.1	大阪府大阪市	桧ビルキャッツなんば (個室ビデオ店)	15	10	放火の疑い
H21.3.19	群馬県渋川市	静養ホームたまゆら (有料老人ホーム)	10	1	不明
H21.7.5	大阪府大阪市	CROSS一ニコニコ (パチンコホール)	4	19	放火
H21.11.22	東京都杉並区	第8東京ビル(居酒屋石狩亭) (高円寺雑居ビル)	4	12	炉
H22.3.13	北海道札幌市	グループホームみらいとんでん	7	2	ストーブ