

防火対象物定期点検報告制度等と新たな表示制度の整理

防火対象物定期点検報告制度	自主点検報告制度
<p>対象 特定用途防火対象物(※)で、次にいずれかに掲げるもの ①収容人員が300人以上 ②屋内の階段が1つで、地階又は3階以上に特定用途があるもの</p>	<p>対象 左記以外のホテル、旅館等(5項イ)又は5項(イ)の用途がある複合用途(16項イ)で、収容人員30人以上かつ3階以上のもの</p>
<p>有資格者による点検により基準に適合している場合、関係者自ら表示</p> <p>申請に基づき、消防機関が適合していると判断した場合、関係者自ら表示</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="199 474 458 799"> </div> <div data-bbox="588 474 831 799"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="264 826 402 1364"> <p style="text-align: center;">表示変更</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>防火対象物定期点検済</p> <p>年 月 日</p> </div> </div> <div data-bbox="652 826 799 1391"> <p style="text-align: center;">表示変更</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>防火対象物定期点検認定済</p> <p>年 月 日</p> <p>● ● 消防本部</p> </div> </div> </div>	<p>防火管理者等が点検し基準に適合している場合、関係者自ら表示</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p style="writing-mode: vertical-rl;">廃止・新制度に包含</p> </div>
新たな表示制度	
<p>対象 ホテル、旅館等(5項(イ))又はホテル、旅館等(5項(イ))の用途がある複合用途(16項イ)で、収容人員30人以上かつ3階以上のもの その他の用途は、地域実情に応じて実施可能</p>	
<p>申請に基づき、消防機関が適合していると判断した場合、消防機関が関係者に交付し自ら表示</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div>	

(※)劇場等(1項)・キャバレー、カラオケボックス等(2項)・飲食店等(3項)・百貨店等(4項)・ホテル、旅館等(5項(イ))・病院、社会福祉施設等(6項)・公衆浴場等(9項(イ))・地下街(16の2項)・複合用途(16項イ)