

## 過去の障害者施設等の火災

	火災年月日	出火場所	事業所名	用途	構造・階数・規模	死者数	負傷者数	スプリンクラー設備の設置義務	スプリンクラー設備の設置の有無
過 去 し た 死 者 な が 火 災	昭和61年2月8日	青森県弘前市	草薙園	知的障害者更生施設	耐火構造 平屋建て 1283㎡	2	6	無	無
	昭和61年7月31日	兵庫県神戸市	陽気寮	知的障害者援護施設	鉄骨造 2階建て 1023㎡	8		無	無
	昭和62年2月11日	静岡県富士市	佛祥院	精神不安定・アルコール 中毒患者収容施設	鉄骨造 3階建て 3135㎡	3	1	無	無
最 近 者 1 が 0 発 生 し た 火 災	平成17年7月6日	大阪府高槻市	富田荘	精神障害者 グループホーム	木造 平屋建て 89㎡	1	1	無	無
	平成17年6月30日	岡山県岡山市	旭川荘アカシア園	知的障害者 更生施設	耐火構造 2階建て 523㎡	1	2	無	無
	平成20年6月2日	神奈川県綾瀬市	ハイムひまわり	知的障害者 ケアホーム	木造 2階建て 318㎡	3	1	有	無 (経過措置期間中)
	平成22年12月27日	愛知県豊川市	愛知県希全の里	身体障害者支援施設	耐火構造 3階建て 9326㎡	1		有	有
	平成25年2月10日	新潟県新潟市	新潟もぐらの家	身体障害者 グループホーム	鉄骨造 2階建て 809㎡	1	5	無	無