

全 体

(6)項口(障害者ケアホーム・延べ面積275㎡未満)

入居(所)者数	施設数(A)	障害程度区分の認定調査項目を確認することにより、SPが不要となる施設数(B)	割合(B/A)
10人	6	1	17%
9人	3	0	0%
8人	3	0	0%
7人	29	7	24%
6人	35	4	11%
5人	55	10	18%
4人	54	17	31%
3人	23	12	52%
2人	6	2	33%
1人	3	1	33%
計	217	54	25%

【時点】

平成25年12月20日現在

【調査期間】

平成25年12月20日～平成26年1月20日

【調査内容】

関係団体を通じて、障害者ケアホームに対し、入居(所)者の障害程度区分や障害程度区分認定時の認定調査項目等を調査。

2336箇所から回答があり、消防法施行令別表第一(6)項口に該当している旨の回答があり、延べ面積275㎡未満のもので、認定調査項目が明らかなもの217箇所を分析。

【考察】

入居(所)者数4人以下の施設は、5人以上の施設に比べ、障害程度区分の認定調査項目を確認することにより、スプリンクラー設備が不要となる施設の割合がやや高くなっている。

回答数の内訳


<ul style="list-style-type: none"> ・(6)項口(障害者ケアホーム、延べ面積275㎡未満)に該当している旨の回答があったものであり、 ・障害程度区分4以上の者が8割以上いる施設 <p style="text-align: center;">271</p>	認定調査項目記入あり				
	217	日本知的障害者福祉協会	日本GH学会	手をつなぐ育成会	
	SP不要施設数 (54)	149 (32)	40 (17)	28 (5)	
	認定調査項目未記入 54	31	7	16	
上記以外 2065		全体 2065			
		日本知的障害者福祉協会	日本GH学会	手をつなぐ育成会	
(6)項口でない、障害者ケアホームでない又は延べ面積275㎡以上		1663	1311	46	306
(6)項口に該当している旨の回答があったもののうち障害程度区分4以上の者が8割未満		402	346	2	54
回答総数 2336		2336	1837	95	404

※ 有効回答

- ・(6)項口(障害者ケアホーム、延べ面積275㎡未満)に該当している旨の回答があったものであり、
- ・障害程度区分4以上の者が8割以上いる施設のうち、
- ・認定調査項目の欄に記入があるもの


入居者数3名の施設と4名の施設についての詳細分析

入居者数3名の施設(23施設)
入居者数4名の施設(54施設)
(入居者数:延べ285名)



入居者の障害程度区分は、やや障害程度区分6の者が多い。


夜間に火災が発生した場合に想定される避難誘導方法(施設関係者の回答による)
(N=285)



※「自力避難可能な者」は、「自動火災報知設備の警報音が鳴れば自力で屋外まで避難可能」とされた者


夜間に火災等が発生した場合の避難誘導について、ベル音等によって自力で避難が可能とされる者は40名(14%)

認定調査項目の各項目において「できる」等とされる者の数(N=285)




認定調査項目上、全ての項目について「できる」となる者は41名。
なお、そのうち、自動火災報知設備の警報音が鳴れば自力で屋外まで避難可能は21名。

認定調査項目によってスプリンクラー免除される施設(29施設)の内訳




認定調査項目によってはスプリンクラーが免除されない施設(48施設)の内訳



※「自力避難可能な者」は、施設関係者の回答により、「自動火災報知設備の警報音が鳴れば自力で屋外まで避難可能」とされた者


認定調査項目によるスプリンクラー免除の状況と、自力避難可能な者の状況は、おおむね整合していると考えられるのではないかと。

認定調査項目によってスプリンクラー免除される施設(29施設)の内訳



- うち自力避難可能な者が2割以上いる施設
- うち声かけ等で避難可能な者が2割以上居る施設
- うち自力避難可能又は声かけで避難可能な者が2割未満の施設

認定調査項目によってはスプリンクラーが免除されない施設(48施設)の内訳



- うち自力避難可能な者が2割以上いる施設
- うち声かけ等で避難可能な者が2割以上居る施設
- うち自力避難可能又は声かけで避難可能な者が2割未満の施設

※「自力避難可能な者」は、施設関係者の回答により、「自動火災報知設備の警報音が鳴れば自力で屋外まで避難可能」とされた者