医療福祉関係施設のスプリンクラー設備の設置基準

	現行基準	経緯	補助の有無 (改正当時)
認知症 グループ ホーム等	275㎡	<p>昭和 47 年 設定 (6,000 ㎡)</p> <p>昭和 62 年 改正 (1,000 ㎡) (昭和 62 年東京都松寿園火災を契機)</p> <p>平成 19 年 改正 (275 ㎡) (平成 18 年大村市グループホーム火災を契機)</p> <p>平成 25 年 検討中 (0 ㎡) (平成 25 年度長崎市グループホーム火災を踏まえ改正を検討中)</p>	<p>—</p> <p>あり (名称・期間とも調査中)</p> <p>なし</p> <p>あり (介護基盤緊急整備等臨時特例基金 ・ 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金 ※両者とも H21 年度補正予算創設(～H25 年度))</p>
病院	3,000㎡	<p>昭和 47 年 設定 (6,000 ㎡)</p> <p>昭和 62 年 改正 (3,000 ㎡) (昭和 62 年東京都松寿園火災での福祉施設基準見直しと併せて改正)</p>	<p>—</p> <p>なし</p>
診療所	6,000㎡	<p>昭和 47 年 設定 (6,000 ㎡)</p> <p>※ 昭和 62 年当時は、①病床数が少なく、②入院時間が短いという実態を踏まえ、改正せず。</p>	—
デイサービスセンター等	6,000㎡	昭和 47 年 設定 (6,000 ㎡)	—