

消 防 予 第 3 9 8 号
平成 2 5 年 1 0 月 1 1 日

各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消 防 庁 予 防 課 長
(公 印 省 略)

病院・診療所等に係る防火対策の更なる徹底について

1 0 月 1 1 日未明に発生した福岡県福岡市の病院の火災（別紙 1 参照）において死者 1 0 人、負傷者 5 人の人的被害が発生しました。

当庁においては、火災発生後直ちに職員を現地に派遣し、関係機関とも協力の上、火災原因調査を行っているところです。

今後、調査結果を踏まえて対応を検討し、必要な措置を要請する予定であります。当面は類似の火災の発生を防止するために、病院・診療所等の医療機関に対し、特に下記の事項に留意の上、防火安全対策の更なる徹底を図られますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管部長にあつては、貴都道府県内の市町村に対してその旨周知するようお願いいたします。

記

1 消防法令違反等の是正の徹底

消防法令違反等の防火安全上の不備事項がある施設等に対しては、関係部局と連携し、重点的に改善指導を図り、違反処理基準に基づき早急に所要の措置を講ずること。

2 夜間における応急体制の確保

火災時において職員等による避難誘導、通報等が確実になされる体制が確保されているか確認すること。

担当

消防庁予防課設備係 守谷、鈴木

消防庁予防課企画調整係 伊藤、齋藤

電話：0 3－5 2 5 3－7 5 2 3

FAX：0 3－5 2 5 3－7 5 3 3

福岡市博多区整形外科火災の概要（第 4 報）

平成 25 年 10 月 11 日 12 時 00 分
総務省消防庁予防課

1 出火日時等

出火時刻：平成 25 年 10 月 11 日（確認中）
覚知時刻：平成 25 年 10 月 11 日 2 時 22 分
鎮圧時刻：平成 25 年 10 月 11 日 3 時 39 分
鎮火時刻：平成 25 年 10 月 11 日 4 時 56 分

2 建物概要等

建物名称：安部整形外科

敷地面積 290.85 m²、建築面積 203.59 m²、延べ面積 665.87 m²

住 所：福岡県福岡市博多区住吉五丁目 29-13

建物構造：RC 造・耐火構造、地上 4 階・地下 1 階建て

消防用設備等：消火器具、屋内消火栓設備（任意設置）、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯

防火管理の状況：防火管理者選任、消防計画作成及び避難訓練実施済み

※第 3 報において防火管理者未選任としていたものは、確認の結果
選任されていたことが判明

着工年月日：（確認中）

最終査察：平成 25 年 6 月 7 日

3 焼損程度

焼損面積 415 m²

4 死傷者等

死 者 10 名

負傷者 5 人（重症 4 人、中等症 1 人）

5 消防機関等の活動状況

(1) 消防本部等の対応

消防本部 34 台

消防団 3 台

(2) 消防庁の対応

10 月 11 日（金）3 時 40 分 福岡市消防局から第 1 報受領

消防庁予防課において予防課長を長とする災害対策室を設置し、情報収集を実施中

10 月 11 日（金）4 時 55 分 福岡市消防局へ確認済

10 月 11 日（金）5 時 18 分 福岡市消防局から第 2 報受領

10 月 11 日（金）6 時 18 分 福岡市消防局から第 3 報受領

10 月 11 日（金）7 時 40 分 福岡市消防局から第 4 報受領

10 月 11 日（金）8 時 00 分 現地調査のため消防庁職員 2 名及び消防研究センター職員 5 名を派遣（消防法第 35 条の 3 の 2 の規定に基づく消防庁長官の火災原因調査）

10 月 11 日（金）9 時 10 分 福岡市消防局から第 5 報受領

6 火災原因
調査中

【連絡先】
消防庁予防課
守谷、鈴木
電話 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533