

嬉野市病院火災概要

1 発生日時等

発生時刻：平成 26 年 3 月 2 日 調査中
覚知時刻：平成 26 年 3 月 2 日 21 時 2 分
鎮圧時間：平成 26 年 3 月 2 日 21 時 38 分
鎮火時刻：平成 26 年 3 月 2 日 22 時 24 分

2 発生場所

住 所：佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 1919 番地
友朋会 嬉野温泉病院 西 1・2 病棟（精神科病棟）

用 途：病院（消防法施行令別表第一（6）項イ）

許可病床数：759 床（厚生労働省情報）

（火災があった西 1・2 病棟の 3，4 階の入院患者は
計 59 名）

診察科目：内科、精神科、皮膚科、泌尿器科、眼科、リハビリテー
ション科（厚生労働省情報）

3 建物概要

構造：耐火構造
階数：地上 4 階建て
延面積：2973.73 m²
焼損程度：部分焼
焼損床面積：約 50 m²

4 死傷者等

死 者：2 人（女性入院患者（60 歳台 1 人、70 歳台 1 人））
2 人とも西 1・2 病棟 4 階の病室で発見
負傷者：なし

5 火災原因等

4 階病室から出火（出火原因や火災発生時の人員体制等は調査中）

6 消防用設備等の設置状況（作動状況は調査中）

消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯

7 消防法令の遵守状況

地元消防本部からの違反の指摘なし