

鉛蓄電池を発火源とする火災における出火原因別の件数

		蓄電池火災 (建物・車両、 船舶等含む) ※1	蓄電池設備 又はUPS ※2	鉛蓄電池	出火原因			焼損面積 (㎡)	死者 (名)	負傷者 (名)
					維持管理が不 十分と考えられ るもの ※3	その他	不明			
2010年	平成22年	133	8	1			1	0	0	0
2011年	平成23年	145	8	4	2		2	0	0	0
2012年	平成24年	136	6	6	5		1	1	0	0
2013年	平成25年	138	8	4	2	1	1	0	0	0
2014年	平成26年	136	10	4	4			0	0	0
合計		688	40	19	13	1 ※4	5	1	0	0

※1：総務省消防庁に報告された火災データのうち、発火源の小分類が「1303 蓄電池」である全火災を抽出

※2：条例規制にかかわらず、携帯電話用等の持ち運べるようなものを除いたものを抽出

※3：通常の点検を行っていれば火災に至らなかったと思われるもの、経年劣化と推定されるもの、製造から概ね10年を経過したものを抽出

※4：蓄電池設備システムのサーバーを交換作業中に蓄電池周辺から出火したものであり、一般的に使用される状況での火災とは異なる