

主な消防用設備等の設置基準

| (●は特定用途) | | 消火器 | 自動火災報知設備 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 誘導灯 | |
|----------|------|----------|-------------------|---|--------------------|---|----|
| ● | 1-イ | 劇場・映画館 | 全部 | 300m ² | 500m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 1-ロ | 公会堂・集会場 | 150m ² | 300m ² | 500m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 2-イ | キャバレー | 全部 | 300m ² | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 2-ロ | 遊技場 | 全部 | 300m ² | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 2-ハ | 風俗営業店 | 全部 | 300m ² | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 2-ニ | カラオケボックス | 全部 | 全部 | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 3-イ | 待合・料理店 | 150m ² | 300m ² | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 3-ロ | 飲食店 | 150m ² | 300m ² | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 4 | 物販店 | 150m ² | 300m ² | 700m ² | 3000m ² | 全部 |
| ● | 5-イ | 旅館・ホテル | 150m ² | 全部 | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| | 5-ロ | 共同住宅 | 150m ² | 500m ² | 700m ² | | |
| ● | 6-イ | 病院・診療所 | 150m ² | 300m ² (就寝伴うものは全部) | 700m ² | 6000m ² (病院は3000m ²) | 全部 |
| ● | 6-ロ | 老人ホーム | 全部 | 全部 | 700m ² | 全部(一部275m ²) | 全部 |
| ● | 6-ハ | 老人デイサービス | 150m ² | 300m ² (就寝伴うものは全部) | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| ● | 6-ニ | 幼稚園 | 150m ² | 300m ² | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| | 7 | 学校 | 300m ² | 500m ² | 700m ² | | |
| | 8 | 図書館・博物館 | 300m ² | 500m ² | 700m ² | | |
| ● | 9-イ | 蒸気浴場 | 150m ² | 200m ² | 700m ² | 6000m ² | 全部 |
| | 9-ロ | 公衆浴場 | 150m ² | 500m ² | 700m ² | | 全部 |
| | 10 | 駅・空港 | 300m ² | 500m ² | 700m ² | | |
| | 11 | 神社・寺院 | 300m ² | 1000m ² | 1000m ² | | |
| | 12-イ | 工場 | 150m ² | 500m ² | 700m ² | | |
| | 12-ロ | テレビスタジオ | 150m ² | 500m ² | 700m ² | | |
| | 13-イ | 駐車場 | 150m ² | 500m ² | | | |
| | 13-ロ | 飛行機格納庫 | 150m ² | 全部 | | | |
| | 14 | 倉庫 | 150m ² | 500m ² | 700m ² | ラック式に限り700m ² | |
| | 15 | 事務所 | 300m ² | 1000m ² | 1000m ² | | |
| ● | 16-イ | 特定複合用途 | 各用途の基準による | 300m ² | 各用途の基準による | 特定用途3000m ² | 全部 |
| | 16-ロ | 非特定複合用途 | 各用途の基準による | 各用途の基準による | 各用途の基準による | | |
| ● | 16の2 | 地下街 | 全部 | 300m ² | 150m ² | 1000m ² | 全部 |
| ● | 16の3 | 建築物の地階 | 全部 | 500m ² かつ特定用途300m ² | | 1000m ² かつ特定用途500m ² | 全部 |
| | 17 | 文化財 | 全部 | 全部 | | | |
| | 18 | アーケード | | | | | |