

延焼範囲、ポンプ・筒先部署位置等の作成図面フェーズについて

No.	時 間	段 階	備 考
	10 : 28	1 1 9 番通報にて火災覚知	
	10 : 35	糸魚川消防指揮隊現場到着	
1	10 : 47	第 2 出動下命時	第 1 出動隊（常備消防）活動開始時
2	11 : 35	第 3 出動下命時	11 : 21 1 1 9 番通報「旧しまみち書店屋 根下見から火が見える。」
3	12 : 00	隣接消防へ出動要請	11 : 58 京屋分店に飛び火確認
4	12 : 26	第 4 出動下命時	12 : 22 避難勧告（本町・大町 2 丁目）
5	13 : 46	現場本部から通信指令室へ延 焼状況報告	「約 50 軒焼失。更に延焼中。」
6	14 : 29	現場本部から通信指令室へ延 焼状況報告	「現在、鶴来家まで延焼拡大中」 14 : 09 大野屋に飛び火確認 14 : 20 生コン車による水補給開始
7	15 : 27	現場指揮本部をロングステイ 山下へ移動	焼損家屋 140 軒
8	16 : 30	新潟県応援隊活動開始	16 : 21 新潟県応援隊先着隊活動開始 16 : 30 避難勧告（大町 1 丁目）追加
9	17 : 45	新潟県指揮支援隊により県隊 指揮所開設	
10	19 : 15	現場指揮本部を丸仁ビル前へ 移動	県隊指揮所と合同設置 19 : 08 海水利用型システム車送水開始
11	19 : 52	緊急消防援助隊の要請は必要 なしと判断	延焼拡大する恐れがなくなったと判断
12	20 : 50	火災鎮圧	
13	23 : 15	重機を投入しての残火処理活 動開始	
14	23 日 17 : 30	現場本部閉鎖	16 : 30 鎮火

フェーズ設定の考え方

- 活動開始から概ね 1 時間後を 1 つの段階とした。
- 指揮下命、避難勧告等の重要局面を重要視した。