

WGの進捗状況と本日の進め方について

1. WGの進捗状況

(1) 第3回WG（平成23年7月26日開催）

- 急速充電設備に想定されるハザード等について、各社ごとにハザード評価表（安全対策後）を提示し、考え方を提示。
- ハザード評価表内のヒューマンエラー項目について整理。
→ハザード評価表（とりまとめ）へ「ヒューマンエラー項目」の欄を追加。
- 前提条件となっている「定期点検」について整理。
→各社の点検基準は CHAdeMo 基準を最低限踏まえたものとなっている。

(2) 第4回WG（平成23年8月25日開催）

- 第3回WGで各社ごとに提示されたハザード評価表についてとりまとめを行い、ハザード評価表（とりまとめ）（案）を提示。
- 複合的なハザードについて整理。
→安全装置が故障した際の対策を立てることで対応している。
- 検討会報告書骨子（案）について協議。

(3) 第5回WG（平成23年10月中旬開催予定）での作業予定

- 報告書（案）を提示。

2. 本日の進め方

- (1) 第4回WGでとりまとめられたハザード評価表（とりまとめ）（案）について審議。
- (2) ハザード評価表に基づき、急速充電設備に係る火災予防上必要な安全対策について審議。
- (3) 検討会報告書骨子（案）について審議。