

厚木市で発生した駐車場火災について

令和5年11月20日
消防庁予防課

令和5年度第3回消防用設備等の設置・維持のあり方に関する検討部会

駐車場火災の概要

写真提供：厚木市消防本部

発生日時等

発生時刻：令和5年8月20日（日）14時40分（調査中）
覚知時刻：// 14時46分（客が110番通報）
鎮圧時刻：// 18時17分
鎮火時刻：// 18時41分

発生場所

神奈川県厚木市下荻野1200-13

火元建物概要

用途：消防法施行令別表第1(13)項イ 駐車場（二層三段の自走式駐車場）
構造：鉄骨造（準耐火構造）
階数：地上2階建て（屋上あり）
面積：延べ面積 7,963.06㎡
防火管理：消防法施行令第2条により防火管理者選任義務対象物
防火管理者選任：有
消防計画：届出済
消防用設備等：消火器、移動式粉末消火設備、自動火災報知設備、誘導標識

被害状況

人的被害：なし
物的被害：駐車場約4,000㎡焼損 車両152台焼損
消防活動状況：出動消防車両22台

	収容可能台数	出火時駐車台数	焼損台数
1階	158	139	3
2階	157	155	144
R階	156	43	5

消防庁の対応

8月21日（月）消防庁予防課において情報収集を実施
8月22日（火）消防庁予防課職員2名、消防研究センター5名を情報収集のため現地に派遣
8月23日（水）消防研究センター6名を情報収集のため現地に派遣



<建物外観（火災時）>



<建物内部（火災後）>