

全出力50kWを超える電気自動車用急速充電設備の安全対策に関する 検討部会（第3回）

議 事 次 第

日時：令和2年3月18日（水）10時00分から12時00分
場所：全日通霞が関ビル 8階 大会議室C

1 開 会

2 議 事 等

- (1) 第2回検討部会議事要旨等について
- (2) 蓄電池内蔵型急速充電設備に必要とされる防火安全対策について
- (3) 検討概要と火災予防条例（例）等の改正に係る方向性について
- (4) その他

3 閉 会

<配付資料>

- | | |
|------|--|
| 資料1 | 配席図 |
| 資料2 | 第2回検討部会議事要旨 |
| 資料3 | 全出力50kWを超える蓄電池内蔵型急速充電設備のハザード評価表 |
| 資料4 | 検討概要と火災予防条例（例）等の改正に係る方向性について |
| 資料5 | 全出力50kWを超える電気自動車用急速充電設備の安全対策に関する検討部会報告書（案） |
| 参考資料 | 海外における急速充電設備に関する法令・規格等の比較 |